

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

MAIRIE DE ESNES EN ARGONNE
2, Rue Du Château
55100 ESNES EN ARGONNE
Service comptabilité

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M056580-001

Echantillon N° : 26M056580-001
Code échantillon client : 2 RUE DU CHATEAU, ROBINET CUISINE
Client facturé : MAIRIE DE ESNES EN ARGONNE
Nature : D17 : Distributions
Type d'usage :
Type d'analyse : 55_AS
UGE : ESNES EN ARGONNE
Commune : ESNES-EN-ARGONNE
Nom du point de prélèvement : ESNES EN ARGONNE UDI
CONC. ESNES EN ARGONNE
Lieu de prélèvement : 2 RUE DU CHATEAU, ROBINET CUISINE

Date de prélèvement : 30/06/2026 09:05:37
Prélèvement effectué par : CAMUZET Mathis
(Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - QRC8 - MCA
N° point prél. ARS : 779
Code UGE ARS : 72
Motif prélèvement : CS - Contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Oxygènes et matières organiques				
Carbone Organique Total (*)	0.9 mg C/l			<= 2
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium (NH4) (*)	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1
Nitrates (*)	14 mg NO3/l		<= 50	
Nitrites (*)	<0.01 mg NO2/l		<= 0.5	
Somme NO3/50 + NO2/3	0.28 mg/l		<= 1	
Paramètres microbiologiques				
Bactéries coliformes (*)	4 ufc/100 ml	●		< 1
Entérocoques intestinaux (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Escherichia coli (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Microorganismes revivifiables 36°C (*)	26 ufc/ml			
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (*)	< 1 ufc/100 ml			< 1
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
pH (*)	7.4 Unités pH			$6.5 \leq x \leq 9$
Température de l'eau sur site (*)	19.0 °C			≤ 25
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre (*)	<0.05 mg Cl ₂ /l			
Chlore total (*)	<0.05 mg Cl ₂ /l			

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

(*) Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M056580-001

Maxéville, le 7/3/2026
Apolline PORROVECCHIO
Coordinateur(rice) Projets Clients

