

Agence régionale de santé (ARS) BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
Délégation départementale – HAUTE-SAONE
Téléphone :
Courriel : ars-bfc-dsp-se-70@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Annabel LAVILLE
Référence : Alerte n°150475
Date d'émission: 23/06/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : VELLEFAUX
Localisation : VELLEFAUX - UDI VELLEFAUX
Point de surveillance : 070000001098
Installation : SIAEP DE VELLEFAUX (UDI 070000889)
Date et heure de prélèvement : 23/06/2026 à 09:00
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES
Id prélèvement ou reflat :

Restriction des usages de l'eau destinée à la consommation humaine directe (boisson, préparation à base d'eau, lavage des dents) – Population générale

Recommandations / Observations de l'ARS :

Le prélèvement réalisé sur votre réseau à la date indiquée ci-dessus montre une dégradation de la qualité de l'eau.

Le taux de désinfectant trop élevé (10 mg/l) donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l).

L'eau est interdite à la consommation.

Augmenter le taux de dilution.
Procéder à des purges sur le réseau.
Merci de me tenir informé.

Un contrôle sera effectué après la remise en état de votre installation si vous nous faites part d'un dysfonctionnement en cours.

RESULTATS D'ANALYSES

Anomalie paramètre

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
CHLORE DISPONIBLE	10	mg(Cl2)/L	-	-	Oui

POUR INFORMATION :