RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Normandie

## EAUX SUD CALVADOS

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :**

**CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES**

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
5000 avenue de la Crosse

14700 FALAISE

**Prélèvement du :** **jeudi 15 octobre 2026 à 10h35**
**Code Sise du prélèvement** **00253161**
**Installation** Unité de distribution SAINT GERMAIN LE VASSON
**Nom du point de surveillance** PC SAINT GERMAIN LE VASSON
**Localisation exacte** robinet extérieur stade de foot Saint-Germain-le-Vasson
**Commune** SAINT-GERMAIN-LE-VASSON

**Prélevé par :** CLAIRE GOUDIER
**Type visite :** ROUTINE EN DISTRIBUTION
**Type d'eau :** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

| Mesures de terrain | *Résultats* | *Limites de qualité* | | *Références de qualité* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *inférieure* | *supérieure* | *inférieure* | *supérieure* |
| Chlore libre | 0,30 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,34 mg(Cl2)/L | | | | |

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.18979-2

| | *Résultats* | *Limites de qualité* | | *Références de qualité* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *inférieure* | *supérieure* | *inférieure* | *supérieure* |
| ***OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.*** | | | | | |
| Thallium | 0,30 µg/L | | | | |

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BRETTEVILLE-LE-RABET
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
CASTELET (LE)
CAUVICOURT
CINTHEAUX
ESTREES-LA-CAMPAGNE
FRESNEY-LE-PUCEUX
GOUVIX
GRAINVILLE-LANGANNERIE
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SOIGNOLLES
URVILLE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00253161)**

***Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La valeur mesurée en thallium est inféri eure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Sa nté (0,5 µg/l).***

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

**Signé**

Armelle FICHET