



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00157638 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. VALS DE SAINTONGE

Prélèvement	00157638	Commune	MARSAIS
Unité de gestion	0198 - A.I. VALS DE SAINTONGE	Prélevé le	jeudi 21 mai 2026 à 10h50
Installation	UDI 000080 - R. DE ST-SATURNIN-MIGRE	par	A. GIRAUD
Point de surveillance	0000000157 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET ÉVIER LEGUMERIE CANTINE SCOLAIRE BOISSE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	18,7 °C		25	
pH	7,8 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,30 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,45 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)		1701
Type de l'analyse : AESU	Code SISE de l'analyse : 00157588	Référence laboratoire : 26052004186201

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	18,2 °f			
Titre hydrotimétrique	23,7 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	42 mg/L		250	
Sulfates	60 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	603 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	0,03 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	20 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,39 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L		2	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L	0,5		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromates	<2 µg/L	10		
Bromoforme	5,8 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	22 µg/L	100		
Chloroforme	13 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	18 µg/L	100		
Trihalométhanés (4 substances)	59 µg/L	100		
Chlorate	30,0 µg/L	250		
Acide trichloroacétique	3,1 µg/L			
Acide monochloroacétique	<1 µg/L			
Acide bromoacétique	<1 µg/L			
Acides haloacétiques	7,5 µg/L	60		
Acide dichloroacétique	2,5 µg/L			
Acide dibromoacétique	1,9 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00157638)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 1 juin 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité départementale
Santé-Environnement



Philippe VANSYNGEL