Délégation Départementale de
HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
AGGLOMERATION DE CHAUMONT MAIRIE DE MARNAY-SUR-MARNE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

MARNAY-SUR-MARNE

Commune de : MARNAY-SUR-MARNE

Prélèvement et mesures de terrain du **16/10/2026 à 14h40** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MARNAY-SUR-MARNE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : MARNAY-SUR-MARNE - ROBINET GARDERIE 1 RUE DE LA FONTAINE
Code point de surveillance : 0000000404 Code installation : 000359 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00108265 Référence laboratoire : 26M093046-002 Numéro de prélèvement : 05200108285

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 21 octobre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement

Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Nickel	1,8	µg/L		20,0		
Cuivre	0,159	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Plomb	2,4	µg/L		10,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1