Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Départementale des Ardennes

Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 22 octobre 2026

Affaire suivie par A. NIVAILLE
Téléphone : 03.24.59.81 63
Courriel : ars-grandest-dd08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RETHÉLOIS
30 AVENUE DE BOURGOIN

08300 SAULT-LES-RETHEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

S77 COM DE COMMUNES JUNIVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du 02/10/2026 à 13h41 par : PRUNELLE SATIN

Nom et type d'installation : CHEMIN DES NOUES -PUITS S77 (CAPTAGE)

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DE POMPAGE - TAGNON (CHEMIN DES NOUES 08300 TAGNON SIMPLE FORAGE)

Code point de surveillance :	0000000309	Type d'analyse :	008RP
Numéro de prélèvement :	00800114160	Référence laboratoire :	H_CS26.10816.4

Conclusion sanitaire

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource

Marie-Charlotte DANJON

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 00800114160

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	12	°C				
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	12	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,2	unité pH				
MINERALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	595	µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
OXYGÈNE DISSOUS	10,44	mg/L				
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	95,9	%				

PLV n° 00800114160

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COLORATION	<5	mg(Pt)/L		200,0		
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<1,00	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	<1,0	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<1,00	µg/L				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	17,6	°C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
HYDROCARBURES DISSOUS OU ÉMULSIONNÉS	<0,10	mg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ANHYDRIDE CARBONIQUE AGRESSIF	9,1	mg(CO2)/L				
ANHYDRIDE CARBONIQUE LIBRE	27,8	mg(CO2)/L				
CARBONATES	0,0	mg(CO3)/L				
ECART ENTRE PH INITIAL ET PH À L'ÉQ	0,2	unité pH				
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	2	ANS OBJE				
HYDROGÉNOCARBONATES	273	mg/L				
PH	7,3	unité pH				
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	7,4	unité pH				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE	0	°f				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	22,4	°f				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,005	µg/L		2,00		
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,005	µg/L		2,00		
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,005	µg/L		2,00		
CHLOROTHALONIL-4-HYDROXY	<0,005	µg/L		2,00		
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,005	µg/L		2,00		
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,005	µg/L		2,00		
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,010	µg/L		2,00		
ETHYLENETHIOUREE	<0,50	µg/L		2,00		
FIPRONIL SULFONE	<0,010	µg/L		2,00		
FLUFÉNACET OXA	<0,010	µg/L		2,00		
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,010	µg/L		2,00		
N,N-DIÉTHYL-M-TOLUAMIDE (DEET)	<0,100	µg/L		2,00		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
N,N-DIMÉTHYL-N'-PHÉNYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L		2,00		
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,020	µg/L		2,00		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						* = Valeur indicative
AMPA	<0,020	µg/L				0,9 (*)
CGA 354742	<0,020	µg/L				0,9 (*)
CGA 369873	<0,020	µg/L				0,9 (*)
CHLOROTHALONIL R471811	0,458	µg/L				0,9 (*)
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,010	µg/L				0,9 (*)
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,010	µg/L				0,9 (*)
ESA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA ALACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
ESA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
METOLACHLOR NOA 413173	<0,050	µg/L				0,9 (*)
OXA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
OXA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
OXA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				0,9 (*)
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		2,00		
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L		2,00		
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		2,00		
ATRAZINE DÉSÉTHYL	0,025	µg/L		2,00		
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		2,00		
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	0,032	µg/L		2,00		
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	0,894	µg/L		2,00		
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	0,188	µg/L		2,00		
CHLOROTHALONIL R417888	0,040	µg/L		2,00		
FLUFENACET ESA	<0,010	µg/L		2,00		
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,020	µg/L		2,00		
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,100	µg/L		2,00		
OXA ALACHLORE	<0,020	µg/L		2,00		
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L		2,00		
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,005	µg/L		2,00		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L		2,00		
MINERALISATION						
BROMURES	0,04	mg/L				
CALCIUM	110	mg/L				
CHLORURES	23,9	mg/L		200,0		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	590	µS/cm				
MAGNÉSIUM	3,2	mg(Mg)/L				
POTASSIUM	3,3	mg/L				
SODIUM	6,1	mg/L		200,0		
SULFATES	7,4	mg/L		250,0		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
ANTIMOINE	<0,5	µg/L				
ARSENIC	<0,5	µg/L		100,0		
BORE MG/L	<0,050	mg/L		1,5		
CADMIUM	<0,5	µg/L		5,0		
CHROME TOTAL	<0,5	µg/L		50,0		
FLUORURES MG/L	0,164	mg/L		1,5		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
NICKEL	1,0	µg/L		20,0		
SÉLÉNIUM	0,6	µg(Se)/L		20,0		
URANIUM EN MICROGRAMME PAR LITRE	<10	µg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,43	mg(C)/L		10		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L		4,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,911	mg/L				
NITRATES (EN NO3)	45,4	mg/L		100,00		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	6	n/(100mL)				
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	7	n/(100mL)		10000		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	5	n/(100mL)		20000		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,005	µg/L		2,00		
ALACHLORE	<0,005	µg/L		2,00		
CYAZOFAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
CYMOXANIL	<0,005	µg/L		2,00		
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
FENHEXAMID	<0,005	µg/L		2,00		
FLUOPICOLIDE	<0,005	µg/L		2,00		
FLUOPYRAM	<0,005	µg/L		2,00		
ISOXABEN	<0,005	µg/L		2,00		
MANDIPROPAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTAZACHLORE	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTOLACHLORE	<0,005	µg/L		2,00		
NAPROPAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
ORYZALIN	<0,020	µg/L		2,00		
PENOXSULAM	<0,005	µg/L		2,00		
PETHOXAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
PROPYZAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
PYROXSULAME	<0,005	µg/L		2,00		
TÉBUTAM	<0,005	µg/L		2,00		
ZOXAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,020	µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,050	µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		2,00		
DICHLORPROP	<0,020	µg/L		2,00		
MÉCOPROP	<0,005	µg/L		2,00		
TRICLOPYR	<0,020	µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES						
CARBENDAZIME	<0,005	µg/L		2,00		
CARBÉTAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
CHLORPROPHAME	<0,005	µg/L		2,00		
PROPAMOCARBE	<0,005	µg/L		2,00		
PROSULFOCARBE	<0,005	µg/L		2,00		
PYRIMICARBE	<0,005	µg/L		2,00		
TRIALLATE	<0,005	µg/L		2,00		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
PESTICIDES DIVERS						
ACÉTAMIPRID	<0,005	µg/L		2,00		
ACLONIFEN	<0,005	µg/L		2,00		
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,005	µg/L		2,00		
BENTAZONE	<0,020	µg/L		2,00		
BIPHÉNYLE	<0,005	µg/L		2,00		
BIXAFEN	<0,005	µg/L		2,00		
BROMACIL	<0,005	µg/L		2,00		
CHLORANTRANILIPROLE	<0,005	µg/L		2,00		
CHLORIDAZONE	<0,005	µg/L		2,00		
CHLORMEQUAT	<0,050	µg/L		2,00		
CHLOROTHALONIL	<0,005	µg/L		2,00		
CLETHODIME	<0,005	µg/L		2,00		
CLOMAZONE	<0,005	µg/L		2,00		
CLOPYRALID	<0,050	µg/L		2,00		
CYCLOXYDIME	<0,005	µg/L		2,00		
CYPRODINIL	<0,005	µg/L		2,00		
DAMINOZIDE	<0,030	µg/L		2,00		
DIFLUFÉNICANIL	<0,005	µg/L		2,00		
DIMÉTHOMORPHE	<0,005	µg/L		2,00		
ETHOFUMÉSATE	<0,005	µg/L		2,00		
FENPROPIDIN	<0,030	µg/L		2,00		
FENPROPIMORPHE	<0,005	µg/L		2,00		
FIPRONIL	<0,005	µg/L		2,00		
FLONICAMIDE	<0,005	µg/L		2,00		
FLUAZINAM	<0,005	µg/L		2,00		
FLUROCHLORIDONE	<0,005	µg/L		2,00		
FLUROXYPIR	<0,020	µg/L		2,00		
FLUTOLANIL	<0,005	µg/L		2,00		
FLUXAPYROXAD	<0,005	µg/L		2,00		
GLUFOSINATE	<0,020	µg/L		2,00		
GLYPHOSATE	<0,020	µg/L		2,00		
HYDRAZIDE MALEÏQUE	<0,5	µg/L		2,00		
IMAZAMOX	<0,005	µg/L		2,00		
IMIDACLOPRIDE	<0,005	µg/L		2,00		
ISOXAFLUTOLE	<0,005	µg/L		2,00		
LENACILE	<0,005	µg/L		2,00		
MÉFENTRIFLUCONAZOLE	<0,030	µg/L		2,00		
MEPIQUAT	<0,050	µg/L		2,00		
MÉTALAXYLE	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTALDÉHYDE	<0,020	µg/L		2,00		
METRAFENONE	<0,005	µg/L		2,00		
NORFLURAZON	<0,005	µg/L		2,00		
OXADIXYL	0,012	µg/L		2,00		
PACLOBUTRAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
PENDIMÉTHALINE	<0,005	µg/L		2,00		
PICLORAME	<0,100	µg/L		2,00		
PINOXADEN	<0,030	µg/L		2,00		
PROCHLORAZE	<0,010	µg/L		2,00		
PROPOXYCARBAZONE	<0,019	µg/L		2,00		
PYRIMÉTHANIL	<0,005	µg/L		2,00		
QUINMERAC	<0,005	µg/L		2,00		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
SPIROXAMINE	<0,005	µg/L		2,00		
TÉTRACONAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
THIABENDAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
THIAMETHOXAM	<0,005	µg/L		2,00		
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	1,227	µg/L		5,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,005	µg/L		2,00		
DICAMBA	<0,050	µg/L		2,00		
DINITROCRÉSOL	<0,020	µg/L		2,00		
DINOSEB	<0,005	µg/L		2,00		
DINOTERBE	<0,030	µg/L		2,00		
IMAZAMÉTHABENZ	<0,005	µg/L		2,00		
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,030	µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
DIMÉTACHLORE	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
DIMÉTHOATE	<0,005	µg/L		2,00		
ETHEPHON	<0,050	µg/L		2,00		
FOSETYL	<0,0185	µg/L		2,00		
FOSTHIAZATE	<0,005	µg/L		2,00		
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
CYPERMÉTHRINE	<0,005	µg/L		2,00		
FLUVALINATE-TAU	<0,005	µg/L		2,00		
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,005	µg/L		2,00		
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		2,00		
PYRACLOSTROBINE	<0,005	µg/L		2,00		
TRIFLOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
FLAZASULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
FORAMSULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,005	µg/L		2,00		
METSULFURON MÉTHYL	<0,020	µg/L		2,00		
NICOSULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
PROSULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
SULFOSULFURON	<0,005	µg/L		2,00		
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,005	µg/L		2,00		
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,020	µg/L		2,00		
TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,005	µg/L		2,00		
TRITOSULFURON	<0,020	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZINES						
ATRAZINE	0,018	µg/L		2,00		
FLUFENACET	<0,005	µg/L		2,00		
HEXAZINONE	0,013	µg/L		2,00		
MÉTAMITRONE	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTRIBUZINE	<0,005	µg/L		2,00		
PROPAZINE	<0,020	µg/L		2,00		
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L		2,00		
SIMAZINE	<0,005	µg/L		2,00		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
TERBUMÉTON	<0,005	µg/L		2,00		
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L		2,00		
TERBUTRYNE	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES						
AMINOTRIAZOLE	<0,050	µg/L		2,00		
BROMUCONAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
CYPROCONAZOL	<0,005	µg/L		2,00		
DIFÉNOCONAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
EPOXYCONAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
FLORASULAM	<0,005	µg/L		2,00		
FLUDIOXONIL	<0,005	µg/L		2,00		
FLUSILAZOL	<0,005	µg/L		2,00		
FLUTRIAFOL	<0,005	µg/L		2,00		
HYMEXAZOL	<0,100	µg/L		2,00		
METCONAZOL	<0,005	µg/L		2,00		
PROPICONAZOLE	<0,020	µg/L		2,00		
PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L		2,00		
TÉBUCONAZOLE	<0,005	µg/L		2,00		
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,020	µg/L		2,00		
TRIADIMÉFON	<0,005	µg/L		2,00		
TRIADIMENOL	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES						
MÉSOTRIONE	<0,050	µg/L		2,00		
SULCOTRIONE	<0,050	µg/L		2,00		
TEMBOTRIONE	<0,050	µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
CHLORTOLURON	<0,005	µg/L		2,00		
DIURON	<0,005	µg/L		2,00		
ETHIDIMURON	0,005	µg/L		2,00		
FÉNURON	<0,020	µg/L		2,00		
IODOSULFURON-METHYL-SODIUM	<0,005	µg/L		2,00		
ISOPROTURON	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTOBROMURON	<0,005	µg/L		2,00		
MONURON	<0,005	µg/L		2,00		
THÉBUTHIURON	<0,005	µg/L		2,00		
TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,020	µg/L		2,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
CHLORATE	13	µg/L				
CHLORITE EN MG/L	<0,025	mg/L				
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORODODÉCANOIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				

PLV n° 00800114160

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	<0,005	µg/L				
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	<0,001	µg/L				
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	<0,001	µg/L				
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	<0,001	µg/L				
SOMME DE 20 PFAS	<0,029	µg/L		2,00		