

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation territoriale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 13 février 2026

Affaire suivie par A. NIVAILLE
Téléphone : 03.24.59.81 63
Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RETHÉLOI
30 AVENUE DE BOURGOIN

08300 SAULT-LES-RETHEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire
prévu par le code de la santé publique

S77 COM DE COMMUNES JUNIVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du 19/01/2026 à 10h04 par : LAURA DUBOIS
Nom et type d'installation : TAGNON PERTHES (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE VILLAGE - TAGNON (MAIRIE MELANGEUR SANITAIRES)

Code point de surveillance : 0000001340 Type d'analyse : 008DPEST
Numéro de prélèvement : 00800111530 Référence laboratoire : H_CS26.750.4

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour les paramètres chloridazone desphenyl et en concentrations cumulées mais sans dépasser les valeurs dérogatoires. L'eau peut être consommée par tous. Un contrôle renforcé est en place et des actions sont engagées par l'exploitant pour restaurer la qualité de l'eau.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource



Marie-Charlotte DANJON

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,005	µg/L		0,10		
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,005	µg/L		0,10		
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,005	µg/L		0,10		
CHLOROTHALONIL-4-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,005	µg/L		0,10		
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,005	µg/L		0,10		
ETHYLENETHIOUREE	<0,50	µg/L		0,10		
FIPRONIL SULFONE	<0,010	µg/L		0,10		
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,010	µg/L		0,10		
N,N-DIÉTHYL-M-TOLUAMIDE (DEET)	<0,100	µg/L		0,10		
N,N-DIMÉTHYL-N'-PHÉNYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L		0,10		
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,020	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS * = Valeur indicative						
CGA 369873	<0,020	µg/L				0,9 (*)
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,020	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL	0,025	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	0,026	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	0,359	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	0,091	µg/L		0,10		
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,100	µg/L		0,10		
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
ALACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
BOSCALID	<0,005	µg/L		0,10		
CYAZOFAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
CYMOXANIL	<0,005	µg/L		0,10		
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FENHEXAMID	<0,005	µg/L		0,10		
FLUOPICOLIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUOPYRAM	<0,005	µg/L		0,10		
ISOXABEN	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTAZACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTOLACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
NAPROPAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
ORYZALIN	<0,020	µg/L		0,10		
PENOXSULAM	<0,005	µg/L		0,10		
PETHOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PROPYZAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PYROXSULAME	<0,005	µg/L		0,10		
TÉBUTAM	<0,005	µg/L		0,10		
ZOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-D	<0,020	µg/L		0,10		
2,4-DB	<0,050	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0,10		
DICHLORPROP	<0,020	µg/L		0,10		
MÉCOPROP	<0,005	µg/L		0,10		
TRICLOPYR	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
CARBENDAZIME	<0,005	µg/L		0,10		
CARBÉTAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORPROPHAME	<0,005	µg/L		0,10		
PROPAMOCARBE	<0,005	µg/L		0,10		
PROSULFOCARBE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRIMICARBE	<0,005	µg/L		0,10		
TRIALATE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
ACÉTAMIPRID	<0,005	µg/L		0,10		
ACLONIFEN	<0,005	µg/L		0,10		
BENTAZONE	<0,020	µg/L		0,10		
BIXAFEN	<0,005	µg/L		0,10		
BROMACIL	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORANTRANILIPROLE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLORIDAZONE	<0,005	µg/L		0,10		
CHLOROTHALONIL	<0,005	µg/L		0,10		
CLETHODIME	<0,005	µg/L		0,10		
CLOMAZONE	<0,005	µg/L		0,10		
CLOPYRALID	<0,050	µg/L		0,10		
CYCLOXYDIME	<0,005	µg/L		0,10		
CYPRODINIL	<0,005	µg/L		0,10		
DAMINOZIDE	<0,030	µg/L		0,10		
DIFLUFÉNICANIL	<0,005	µg/L		0,10		
DIMÉTHOMORPHE	<0,005	µg/L		0,10		
ETHOFUMÉSATE	<0,005	µg/L		0,10		
FENPROPIDIN	<0,030	µg/L		0,10		
FENPROPIMORPHE	<0,005	µg/L		0,10		
FIPRONIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLONICAMIDE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUAZINAM	<0,005	µg/L		0,10		
FLUROCHLORIDONE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUROXYPIR	<0,020	µg/L		0,10		
FLUTOLANIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUXAPYROXAD	<0,005	µg/L		0,10		
IMAZAMOX	<0,005	µg/L		0,10		
IMIDACLOPRIDE	<0,005	µg/L		0,10		
ISOXAFLUTOLE	<0,005	µg/L		0,10		
LENACILE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉFENTRIFLUCONAZOLE	<0,030	µg/L		0,10		
MÉTALAXYLE	<0,005	µg/L		0,10		
METRAFENONE	<0,005	µg/L		0,10		
NORFLURAZON	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
OXADIXYL	0,014	µg/L		0,10		
PACLOBUTRAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
PENDIMÉTHALINE	<0,005	µg/L		0,10		
PINOXADEN	<0,030	µg/L		0,10		
PROCHLORAZE	<0,010	µg/L		0,10		
PROPOXYCARBAZONE	<0,020	µg/L		0,10		
PYRIMÉTHANIL	<0,005	µg/L		0,10		
QUINMERAC	<0,005	µg/L		0,10		
SPIROXAMINE	<0,005	µg/L		0,10		
TÉTRACONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIABENDAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIAMETHOXAM	<0,005	µg/L		0,10		
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0,551	µg/L		0,50		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,005	µg/L		0,10		
DICAMBA	<0,050	µg/L		0,10		
DINITROCRÉSOL	<0,020	µg/L		0,10		
DINOSEB	<0,005	µg/L		0,10		
DINOTERBE	<0,030	µg/L		0,10		
IMAZAMÉTHABENZ	<0,005	µg/L		0,10		
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,030	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
DIMÉTACHLORE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
DIMÉTHOATE	<0,005	µg/L		0,10		
FOSTHAZATE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
CYPERMÉTHRINE	<0,005	µg/L		0,10		
FLUVALINATE-TAU	<0,005	µg/L		0,10		
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,005	µg/L		0,10		
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
PYRACLOSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
TRIFLOXYSTROBINE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
FLAZASULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
FORAMSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
METSULFURON MÉTHYL	<0,020	µg/L		0,10		
NICOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
PROSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
SULFOSULFURON	<0,005	µg/L		0,10		
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,020	µg/L		0,10		
TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,005	µg/L		0,10		
TRITOSULFURON	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
ATRAZINE	0,015	µg/L		0,10		
FLUFENACET	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
HEXAZINONE	0,015	µg/L		0,10		
MÉTAMITRONE	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTRIBUZINE	<0,005	µg/L		0,10		
PROPAZINE	<0,020	µg/L		0,10		
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L		0,10		
SIMAZINE	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUMÉTON	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L		0,10		
TERBUTRYNE	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
BROMUCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
CYPROCONAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
DIFÉNOCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
EPOXYCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
FLORASULAM	<0,005	µg/L		0,10		
FLUDIOXONIL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUSILAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
FLUTRIAFOL	<0,005	µg/L		0,10		
METCONAZOL	<0,005	µg/L		0,10		
PROPICONAZOLE	<0,020	µg/L		0,10		
TÉBUCONAZOLE	<0,005	µg/L		0,10		
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,020	µg/L		0,10		
TRIADIMÉFON	<0,005	µg/L		0,10		
TRIADIMENOL	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
MÉSOTRIONE	<0,050	µg/L		0,10		
SULCOTRIONE	<0,050	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
CHLORTOLURON	<0,005	µg/L		0,10		
DIURON	<0,005	µg/L		0,10		
ETHIDIMURON	0,006	µg/L		0,10		
FÉNURON	<0,020	µg/L		0,10		
IODOSULFURON-METHYL-SODIUM	<0,005	µg/L		0,10		
ISOPROTURON	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTOBROMURON	<0,005	µg/L		0,10		
MONURON	<0,005	µg/L		0,10		
THÉBUTHIURON	<0,005	µg/L		0,10		
TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,020	µg/L		0,10		