**Délégation Départementale de MEURTHE-ET-MOSELLE**
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel: ars-grandest-dd54-vsse@ars.sante.fr
Téléphone :03 57 29 02 77

Destinataire(s) :
C.C. TERRES TOULOISES

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## C.C. TERRES TOULOISES

Commune de : MANONCOURT-EN-WOEVRE

Prélèvement et mesures de terrain du **10/11/2026** **à 09h19** pour l'ARS, par le laboratoire : EUROFINS

Nom et type d'installation : DESINFECTION MANONCOURT EN WOEVRE (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTI(
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : DESINFECTION MANONCOURT EN WOEVRE - RESERVOIR SORTIE EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000004468 Code installation : 003433 Type d'analyse : AEC
Code Sise analyse : 00180673 Référence laboratoire : 26M101805-001 Numéro de prélèvement : 05400180684

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.



Nancy, le 18 novembre 2026
Pour la Directrice Générale
Le Directeur de la Délégation Départementale
Michel MULIC

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | |
| Température de l'eau | 10,2 | °C | | | | 25,0 |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| pH | 7,5 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | |
| Chlore libre | <0,05 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,06 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,3 | NFU | | | | 2,0 |
| Calcium | 100 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 13 | mg/L | | | | 250 |
| Conductivité à 25°C | 690 | µS/cm | | | 200 | 1100 |
| Magnésium | 18 | mg(Mg)/L | | | | |
| Potassium | 3,0 | mg/L | | | | |
| Sulfates | 88 | mg/L | | | | 250 |
| Sodium | 21 | mg/L | | | | 200 |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,43 | unité pH | | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 | SANS OBJET | | | 1 | 2 |
| Titre alcalimétrique complet | 26,8 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 32,8 | °f | | | | |
| *Oxygène et matières organiques* | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,9 | mg(C)/L | | | | 2 |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,1 |
| Nitrates (en NO3) | 2,0 | mg/L | | 50,0 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,1 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,04 | mg/L | | 1,0 | | |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*