

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTGAILLARD-EN-ALBRET (mairie.montgaillard47@collectivite47.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE EAU 47- TERRITOIRE ALBRET (regie-albret@eau47.fr;e.larche@eau47.fr)
MADAME LA PRESIDENTE - EAU 47 (b.lacoste@eau47.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : TERRITOIRE DE L'ALBRET - REGIE

Prélèvement	00087984	Commune	MONGAILLARD
Unité de gestion	0547 TERRITOIRE DE L'ALBRET - REGIE	Prélevé le :	lundi 21 septembre 2026 à 14h00
Installation	UDI 000007 ALBRET - LUCHET	par :	NELLY BARBIER
Point de surveillance	0000000640 CENTRE BOURG	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	Robinet sanitaire public	Type d'eau :	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET			
Température de l'eau	24 °C		25	
pH	7,8 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore combiné	0,03 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre	0,14 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,17 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : AESO

Code SISE de l'analyse : 00088061

Référence laboratoire : 26091704431601

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	Voir conclusion			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,24 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,5 °f			
Titre alcalimétrique complet	27,7 °f			
Titre hydrotimétrique	31,7 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	20 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	623 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	12 mg/L		250	

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,42 mg/L	1		
Nitrates (en NO ₃)	21 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,03 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,8 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00087984)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Agen le 5 octobre 2026

Pour le Directeur, L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

