

Direction Santé Environnement et politique Une
Seule Santé (DSEUSS) - Direction déléguée Sud
(33-40-47-64) - Unité de Gironde

Destinataires

MADAME, MONSIEUR - SIVOM RCLS

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LANGON

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIVOM RCLS

Prélèvement	00273353	Commune	LANGON
Unité de gestion	1319 SIVOM RCLS	Prélevé le :	mardi 14 octobre 2025 à 12h05
Installation	UDI 000401 LANGON	par :	LDA - BOUET
Point de surveillance	P 0000000646 BOURG	Type visite	D1
Localisation exacte	ECOLE - LEGUMERIE N°1 -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	19,8 °C		25	
Chlore libre	0,27 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00276580

Référence laboratoire : AB7/D1/08735/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,7 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	487 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0,01 mg/L		0,5	
FER ET MANGANESE				
Fer total	5 µg/L		200	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	20,1 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00273353)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 14 novembre 2025
L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD