



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE THORAME-BASSE
MAIRIE
Le Village
04170 THORAME-BASSE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

THORAME-BASSE

RESEAU DU HAMEAU DU MOUSTIERS

Exploitant: MAIRIE DE THORAME-BASSE
Unité de gestion: 0183 - THORAME BASSE
Commune: THORAME-BASSE
Installation n° UDI - 001003 - QUARTIER DU MOUSTIER
Point de surveillance n° P - 0000001110 - RESEAU DU HAMEAU DU MOUSTIERS
Localisation exacte 8 rue costeloge robinet cuisine
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Prélèvement n° 00155679 **Analyse n°** 00155743
Type analyse: A **Référence labo:** LSE2607-41760
Prélevé le : mercredi 29 juillet 2026 à 11h17
par : LABORATOIRE CARSO ROBY DELAMARRE

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13,2	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,8	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	285	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L			
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,21	NFU			2,00
Saveur (qualitatif)	0	ANS OBJE			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	0,50	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	14,24	°f				
Titre hydrotimétrique	13,38	°f				
pH	7,81	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,49	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	4,20	mg/L				250,00
Chlorures	0,60	mg/L				250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00155679)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN