

**Préfecture du Doubs**  
**ARS de Bourgogne-Franche Comté - Délégation Territoriale du Doubs**  
**Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine**



Bulletin édité le 26 novembre 2025

**Unité de gestion: CADEMENE**  
**Exploitant: MAIRIE DE CADEMENE**

Date prélèvement et mesures de terrain : 18 novembre 2025 à 10h15.

Par le laboratoire: LABORATOIRE QUALIO ANALYSES & ENVIRONNEMENT, UMLP, BESANÇON

Nom et type d'installation:

CADEMENE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: CADEMENE - CADEMENE

Localisation exacte du prélèvement: 4 RUE DE LA VALLE CUISINE

Code du point de surveillance: 0000000159

Code installation: 000155

Numéro de prélèvement: **00152128**

**Conclusion sanitaire de l'ARS :**

**EAU CONFORME MAIS NON SATISFAISANTE** (code de la santé publique) L'eau prélevée ne respecte pas les références de qualité physico-chimique en raison de sa turbidité, ce qui entraîne des désagréments pour les usagers, nuit à la désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

02500152128

|                          |           |       |                       |      |                     |      |
|--------------------------|-----------|-------|-----------------------|------|---------------------|------|
| 02500152128              |           |       | Références de qualité |      | Limites de qualités |      |
| Mesures de terrain       | Résultats | Unité | Mini                  | Maxi | Mini                | Maxi |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL |           |       |                       |      |                     |      |
| Température de l'eau     | 13,6      | °C    |                       | 25   |                     |      |

| Analyse laboratoire                  | Résultats  | Unité      | Mini | Maxi     | Mini | Maxi |
|--------------------------------------|------------|------------|------|----------|------|------|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES     |            |            |      |          |      |      |
| Aspect (qualitatif)                  | 0          |            |      |          |      |      |
| Couleur (qualitatif)                 | 0          |            |      |          |      |      |
| Odeur (qualitatif)                   | 0          |            |      |          |      |      |
| <b>Turbidité néphélométrique NFU</b> | <b>2,4</b> | <b>NFU</b> |      | <b>2</b> |      |      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE           |            |            |      |          |      |      |
| pH                                   | 7,4        | unité pH   | 6,5  | 9        |      |      |
| MINERALISATION                       |            |            |      |          |      |      |
| Conductivité à 25°C                  | 579        | µS/cm      | 200  | 1 100    |      |      |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES      |            |            |      |          |      |      |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )       | <0,01      | mg/L       |      | 0,1      |      |      |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES          |            |            |      |          |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h   | <1         | n/mL       |      |          |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h   | <1         | n/mL       |      |          |      |      |
| Bactéries coliformes /100ml-MS       | <1         | n/(100mL)  |      | 0        |      |      |
| Entérocoques /100ml-MS               | <1         | n/(100mL)  |      |          |      | 0    |
| Escherichia coli /100ml - MF         | <1         | n/(100mL)  |      |          |      | 0    |