

NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST

Arras, le 4 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE HAMBLAIN LES PRES
MAIRIE
62118 HAMBLAIN LES PRES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mercredi 15 avril 2026 à 13h17
Prélèvement	00299444		par : LEB
Unité de gestion	0180	NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST	Type visite : AA
Installation	UDI 000657	HAMBLAIN LES PRES	
Point de surveillance	P 0000001965	R.M	Commune : HAMBLAIN-LES-PRES
Localisation exacte	Mairie place du général de Gaulle évier atelier		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	14,6 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	863 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,41 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,47 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : ADIV Code SISE de l'analyse : 00299129 Référence laboratoire : LSE2604-25062

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
DIVERS MINERAUX					
Perchlorate	32,42 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3).				
Hydrogénocarbonates	326,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	26,70 °f				
Titre hydrotimétrique	39,24 °f				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Chlorothalonil R471811	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	0,932 µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,113 µg/L		0.10		
Chlorothalonil R417888	0,173 µg/L		0.10		
MINERALISATION					
Chlorures	48,10 mg/L				250,00
Sulfates	59,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,8 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.97 mg/L		1.00		

PLV : 00299444 page : 2

Nitrates (en NO3)	48,30 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés	1,218 µg/L		0.50		
-------------------------------	------------	--	------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00299444)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et chlorothalonil R417888 ainsi que pour le total des pesticides analysés. Toutefois, les concentrations des pesticides concernés restent inférieures aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place. Concernant la teneur en ions perchlorates, elle ne respecte pas les recommandations en vigueur : sa consommation est déconseillée pour les nourrissons de moins de 6 mois, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, conformément à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2012. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.maj

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais


Eric-BEMBEN