



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur  
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence  
Service Santé-Environnement  
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr  
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE VILLARS-COLMARS  
MAIRIE  
Quartier La Foulerie  
04640 VILLARS-COLMARS

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

**VILLARS-COLMARS**

**VILLARS COLMARS VILLAGE**

Exploitant: SEAV  
Unité de gestion: 1102 - SEAV SYNDICAT EAU ASSAINISMT VERDON  
Commune: VILLARS-COLMARS  
Installation n°: UDI - 001038 - VILLARS COLMARS VILLAGE  
Point de surveillance n°: P - 0000001146 - VILLARS COLMARS VILLAGE  
Localisation exacte: Mairie - robinet cuisine  
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE  
Prélèvement n°: 00156510  
Analyse n°: 00156574  
Type analyse: A  
Référence labo: LSE2609-35750

Prélevé le : mercredi 02 septembre 2026 à 09h  
par : LABORATOIRE CARSO QUENTIN  
DENUC

|                                     |          | Limites de qualité |     | Références de qualité |                 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|-----|-----------------------|-----------------|
| MESURES TERRAIN                     | Résultat | Unité              | Min | Max                   |                 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES    |          |                    |     |                       |                 |
| Aspect (qualitatif)                 | 0        | SANS OBJET         |     |                       |                 |
| Couleur (qualitatif)                | 0        | SANS OBJET         |     |                       |                 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |          |                    |     |                       |                 |
| Température de l'eau                | 16,2     | °C                 |     |                       | 25,00           |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |          |                    |     |                       |                 |
| pH                                  | 7,7      | unité pH           |     |                       | 6,50 9,00       |
| MINERALISATION                      |          |                    |     |                       |                 |
| Conductivité à 25°C                 | 284      | µS/cm              |     |                       | 200,00 1 100,00 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |          |                    |     |                       |                 |
| Chlore libre                        | 0,14     | mg(Cl2)/L          |     |                       |                 |
| Chlore total                        | 0,16     | mg(Cl2)/L          |     |                       |                 |


|                                  |          | Limites de qualité |            | Références de qualité |      |
|----------------------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------|------|
| ANALYSES LABORATOIRE             | Résultat | Unité              | inférieure | supérieure            |      |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES |          |                    |            |                       |      |
| Turbidité néphélométrique NFU    | 0,38     | NFU                |            |                       | 2,00 |
| Saveur (qualitatif)              | 0        | ANS OBJE           |            |                       |      |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES      |          |                    |            |                       |      |

|                                    |          |           | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| ANALYSES LABORATOIRE               | Résultat | Unité     | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |          |           |                    |            |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1       | n/(100mL) |                    | 0,00       |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1       | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1       | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1       | n/(100mL) |                    | 0,00       |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1       | n/(100mL) |                    |            |                       | 0          |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |          |           |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,01    | mg/L      |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrites (en NO2)                  | <0,01    | mg/L      |                    | 0,50       |                       |            |
| Nitrates (en NO3)                  | 0,70     | mg/L      |                    | 50,00      |                       |            |
| Nitrates/50 + Nitrites/3           | 0,01     | mg/L      |                    | 1,00       |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |          |           |                    |            |                       |            |
| Titre alcalimétrique complet       | 15,76    | °f        |                    |            |                       |            |
| Titre hydrotimétrique              | 13,44    | °f        |                    |            |                       |            |
| pH                                 | 7,71     | unité pH  |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES     |          |           |                    |            |                       |            |
| Carbone organique total            | 0,46     | mg(C)/L   |                    |            |                       | 2,00       |
| MINERALISATION                     |          |           |                    |            |                       |            |
| Sulfates                           | 12,30    | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |
| Chlorures                          | 0,80     | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |

### **Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00156510)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

  
Caroline CHAUVIN



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur  
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence  
Service Santé-Environnement  
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr  
Tel: 04.13.55.88.20

SEAV  
Maison de Pays  
  
04370 BEAUVEZER

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

**VILLARS-COLMARS**

**VILLARS COLMARS VILLAGE**

Exploitant: SEAV  
Unité de gestion: 1102 - SEAV SYNDICAT EAU ASSAINISMT VERDON  
Commune: VILLARS-COLMARS  
Installation n°: UDI - 001038 - VILLARS COLMARS VILLAGE  
Point de surveillance n°: P - 0000001146 - VILLARS COLMARS VILLAGE  
Localisation exacte: Mairie - robinet cuisine  
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE  
Prélèvement n°: 00156510  
Analyse n°: 00156574  
Type analyse: A  
Référence labo: LSE2609-35750

Prélevé le : mercredi 02 septembre 2026 à 09h  
par : LABORATOIRE CARSO QUENTIN  
DENUC

|                                     |          |            | Limites de qualité |     | Références de qualité |          |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------------|-----|-----------------------|----------|
| MESURES TERRAIN                     | Résultat | Unité      | Min                | Max | Min                   | Max      |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES    |          |            |                    |     |                       |          |
| Aspect (qualitatif)                 | 0        | SANS OBJET |                    |     |                       |          |
| Couleur (qualitatif)                | 0        | SANS OBJET |                    |     |                       |          |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |          |            |                    |     |                       |          |
| Température de l'eau                | 16,2     | °C         |                    |     |                       | 25,00    |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |          |            |                    |     |                       |          |
| pH                                  | 7,7      | unité pH   |                    |     | 6,50                  | 9,00     |
| MINERALISATION                      |          |            |                    |     |                       |          |
| Conductivité à 25°C                 | 284      | µS/cm      |                    |     | 200,00                | 1 100,00 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |          |            |                    |     |                       |          |
| Chlore libre                        | 0,14     | mg(Cl2)/L  |                    |     |                       |          |
| Chlore total                        | 0,16     | mg(Cl2)/L  |                    |     |                       |          |


|                                  |          |          | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|----------------------------------|----------|----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| ANALYSES LABORATOIRE             | Résultat | Unité    | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES |          |          |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU    | 0,38     | NFU      |                    |            |                       | 2,00       |
| Saveur (qualitatif)              | 0        | ANS OBJE |                    |            |                       |            |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES      |          |          |                    |            |                       |            |

|                                    |          |           | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| ANALYSES LABORATOIRE               | Résultat | Unité     | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |          |           |                    |            |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1       | n/(100mL) |                    | 0,00       |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1       | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1       | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1       | n/(100mL) |                    | 0,00       |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1       | n/(100mL) |                    |            |                       | 0          |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |          |           |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,01    | mg/L      |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrites (en NO2)                  | <0,01    | mg/L      |                    | 0,50       |                       |            |
| Nitrates (en NO3)                  | 0,70     | mg/L      |                    | 50,00      |                       |            |
| Nitrates/50 + Nitrites/3           | 0,01     | mg/L      |                    | 1,00       |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |          |           |                    |            |                       |            |
| Titre alcalimétrique complet       | 15,76    | °f        |                    |            |                       |            |
| Titre hydrotimétrique              | 13,44    | °f        |                    |            |                       |            |
| pH                                 | 7,71     | unité pH  |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES     |          |           |                    |            |                       |            |
| Carbone organique total            | 0,46     | mg(C)/L   |                    |            |                       | 2,00       |
| MINERALISATION                     |          |           |                    |            |                       |            |
| Sulfates                           | 12,30    | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |
| Chlorures                          | 0,80     | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |

### **Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00156510)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

  
Caroline CHAUVIN