Préfecture du Doubs
ARS de Bourgogne-Franche Comté - Délégation Territoriale du Doubs

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 29 octobre 2026

Unité de gestion: CCLMHD MONTPERREUX

Exploitant: CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS (CCLMHD)

Date prélèvement et mesures de terrain : 13 octobre 2026 à 11h49.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
MONTPERREUX - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: MONTPERREUX - MONTPERREUX
Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE COIN CUISINE

Code du point de surveillance: 0000000643 | Code installation: 001285 | Numéro de prélèvement: **00155599**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaire des eaux destinées à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés. Une vigilance est toutefois requise concernant le paramètre physico-chimique Trihalométhanes, produits formés par réaction du chlore sur la matière organique présente dans l'eau. Ce paramètre présente des valeurs élevées mais encore conformes.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

02500155599

	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
Analyse laboratoire						
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	<0,10	µg/L				100
Chlorodibromométhane	0,068	µg/L				100
Chloroforme	85	µg/L				100
Dichloromonobromométhane	3,00	µg/L				100
Trihalométhanes (4 substances)	88,07	µg/L				100