

Préfecture du Doubs
ARS de Bourgogne-Franche Comté - Délégation Territoriale du Doubs
Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 17 juillet 2026

Unité de gestion: CCLMHD MONTPERREUX

Exploitant: CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS (CCLMHD)

Date prélèvement et mesures de terrain : 30 juin 2026 à 14h23.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

MONTPERREUX - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: MONTPERREUX - MONTPERREUX

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE - COIN CUISINE

Code du point de surveillance: 0000000643

Code installation: 001285

Numéro de prélèvement: **00154444**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

EAU NON CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée ne respecte pas les limites de qualité d'une eau distribuée en raison de sa teneur en trihalométhanes, produits formés par réaction du chlore sur la matière organique présente dans l'eau. Un recontrôle est programmé.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	<0,10	µg/L				100
Chlorodibromométhane	0,099	µg/L				100
Chloroforme	97	µg/L				100
Dichloromonobromométhane	4,50	µg/L				100
Trihalométhanes (4 substances)	101,60	µg/L				100