Préfecture du Jura
ARS Bourgogne Franche Comté - Délégation Territoriale du Jura

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 10 novembre 2026

Unité de gestion: ADD.COMM. DE CHANCIA

Exploitant: MAIRIE DE CHANCIA

Date prélèvement et mesures de terrain : 02 novembre 2026 à 10h30.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSEDU JURA (LDA39), POLIGNY

Nom et type d'installation:
CHANCIA - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: CENTRE BOURG - CHANCIA
Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE - sanitaires

Code du point de surveillance: 0000000168 | Code installation: 000149 | Numéro de prélèvement: **00129655**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour le paramètre suivant : Car bone Organique Total.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

03900129655

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	15,5	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,5	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,07	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,10	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	1,2	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	20,2	°f				
Titre hydrotimétrique	22,9	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	3,9	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	444	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	4,0	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	**3,12**	**mg(C)/L**		**2**		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	31	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	0,0	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	42	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	45	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr