


Rapport d'interventions

07/07/2025

Nombre de rapports : 3


Défense incendie	Contrôler	3
------------------	-----------	---



Généralités sur l'intervention

Identifiant	14779260-23279243
Commune	LA HAYE
Adresse	850 Route Nationale 76780 La Haye
Date de réalisation	07/07/2025
Patrimoine	NRM-0000002158
Coordonnées X;Y (Lambert93)	587102.135;6930755.647
Coordonnées X;Y (WGS84)	1.443;49.466

Localisation



Caractéristiques équipement

Disponibilité	Disponible
Nature	Poteau incendie
Marque	BAYARD
Modèle	SAPHIR
Diamètre	100
Année de pose	02/08/2020
Accessibilité	Accessible facilement

Photo de l'hydrant



Contrôles hydrauliques

Pression statique en bar	4.2	Débit sous 1 bar (m3/h)	41
Pression au débit de 60m3/h	0		

Contrôles mécaniques

Etat de l'équipement après	Fonctionnel	Etat général du couvercle/capot	Bon état
Pièces PI remplacés/à remplacer	Aucun	Etat de la rambarde de protection	Bon état
Etat de la commande supérieure	Bon état	Etat du socle d'ancrage	Bon état
Etat de la commande de vidange	Bon état	Etat des joints	Bon état
Etat du carré de manœuvre	Bon état	Des travaux sont-ils à prévoir?	Non
Etat de la tige de manœuvre	Bon état	Peinture à refaire ?	Non
Etat du clapet de pied	Bon état	Graissage à faire ?	Non

Généralités sur l'intervention

Identifiant	14779284-23279342
Commune	LA HAYE
Adresse	505 Route Nationale 76780 La Haye
Date de réalisation	07/07/2025
Patrimoine	NRM-0000001384
Coordonnées X;Y (Lambert93)	586757.730;6930718.560
Coordonnées X;Y (WGS84)	1.438;49.466

Localisation



Caractéristiques équipement

Disponibilité	Disponible
Nature	Poteau incendie
Marque	BAYARD
Modèle	EMERAUDE
Diamètre	100
Année de pose	02/08/2014
Accessibilité	Accessible facilement

Photo de l'hydrant



Contrôles hydrauliques

Pression statique en bar	4.2	Débit sous 1 bar (m3/h)	43
Pression au débit de 60m3/h	0		


Contrôles mécaniques

Etat de l'équipement après	Fonctionnel	Etat général du couvercle/capot	Bon état
Pièces PI remplacés/à remplacer	Aucun	Etat de la rambarde de protection	Bon état
Etat de la commande supérieure	Bon état	Etat du socle d'ancrage	Bon état
Etat de la commande de vidange	Bon état	Etat des joints	Bon état
Etat du carré de manœuvre	Bon état	Des travaux sont-ils à prévoir?	Non
Etat de la tige de manœuvre	Bon état	Peinture à refaire ?	Non
Etat du clapet de pied	Bon état	Graissage à faire ?	Non

Généralités sur l'intervention

Identifiant	14779289-23279347
Commune	LA HAYE
Adresse	52 Route d'Elbeuf 76780 La Haye
Date de réalisation	07/07/2025
Patrimoine	NRM-0000001383
Coordonnées X;Y (Lambert93)	586524.430;6930628.240
Coordonnées X;Y (WGS84)	1.435;49.465

Localisation



Caractéristiques équipement

Disponibilité	Disponible
Nature	Poteau incendie
Marque	BAYARD
Modèle	EMERAUDE
Diamètre	100
Année de pose	02/08/1990
Accessibilité	Accessible facilement

Photo de l'hydrant



Contrôles hydrauliques

Pression statique en bar	4.6	Débit sous 1 bar (m3/h)	52
Pression au débit de 60m3/h	0		

Contrôles mécaniques

Etat de l'équipement après	Fonctionnel	Etat général du couvercle/capot	Bon état
Pièces PI remplacés/à remplacer	Aucun	Etat de la rambarde de protection	Bon état
Etat de la commande supérieure	Bon état	Etat du socle d'ancrage	Bon état
Etat de la commande de vidange	Bon état	Etat des joints	Bon état
Etat du carré de manœuvre	Bon état	Des travaux sont-ils à prévoir?	Non
Etat de la tige de manœuvre	Bon état	Peinture à refaire ?	Non
Etat du clapet de pied	Bon état	Graissage à faire ?	Non