CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale de Lot-et-Garonne
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLONS (mairiedeallons@orange.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE EAU 47 - PORTE DES LANDES (regie-pdl@eau47.fr;e.larche@eau47
MADAME LA PRESIDENTE - EAU 47 (b.lacoste@eau47.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : TERRITOIRE PORTE DES LANDES

Prélèvement	**00088159**	**Commune**	**ALLONS**
Unité de gestion	0004 TERRITOIRE PORTE DES LANDES	**Prélevé le :**	**lundi 26 octobre 2026 à 12h53**
Installation	UDI 000216 PDL - LAGAGNAN	**par :**	NELLY BARBIER
Point de surveillance	0000000195 BOURG	**Motif :**	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	Robinet sanitaire public	**Type d'eau :**	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Prélèvement sous acréditation	O SANS OBJET			
Température de l'eau	17 °C		25	
pH	7,7 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore combiné	0,04 mg(Cl2)/L			
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,21 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101
Type de l'analyse : AESO Code SISE de l'analyse : 00088231 Référence laboratoire : 26102205058201

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	Voir conclusion			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,36 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,5 °f			
Titre alcalimétrique complet	15,3 °f			
Titre hydrotimétrique	16,5 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	14 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	353 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	6,8 mg/L		250	

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,04 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	1,9 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,03 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,5 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00088159)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Agen le 2 novembre 2026

Pour le Directeur, L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

