

Direction Santé Environnement et politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR - SIAEP DE PUY LA FORET (production@siaepdepuylaforet.fr)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE PUY LA FORET (secretariat@siaepdepuylaforet.fr)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CHAMBERET (contact@mairie-chamberet.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT DE PUY LA FORET

Prélèvement	00133393	Commune	CHAMBERET
Unité de gestion	0143 SYNDICAT DE PUY LA FORET	Prélevé le :	mercredi 08 juillet 2026 à 10h49
Installation	UDI 000745 MAZALAIGUE	par :	ERIC ALBIER
Point de surveillance	0000000817 MAZALAIGUE	Type visite :	AA
Localisation exact	Numéro 5027 robinet de garage	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	20,9 °C		25	
pH	6,4 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,05 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,05 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
 Type de l'analyse : A ESO SOCLE (2026) - (AESO) Code SISE analyse : 00139689 Référence laboratoire : 26070705510201

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	NORMAL			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	NORMALE			
Saveur (qualitatif)	NORMALE			
Turbidité néphélométrique	<0,3 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<1,0 °f			
Titre alcalimétrique complet	<1 °f			
Titre hydrotimétrique	0,97 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	3,7 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	42,1 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	1,8 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	7,6 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	0,45 µg/L	0,5		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00133393)

Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Références de qualité des eaux fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaites pour les paramètres pH et conductivité. La faible valeur du pH mesuré confirme la très faible minéralisation de l'eau distribué e et donc son agressivité vis à vis des métaux. La mise en place d'un traitement correctif bien dimensionné est nécessaire. A noter la présence de chlorure de vinyle monomère sans dépassement de la limite de qualité.

TULLE le 4 août 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable du pôle interdépartemental Eaux



Mathilde RASSELET

