



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00159523 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE L'AUNIS

Prélèvement	00159523	Commune	VIRSON
Unité de gestion	0202 - A.I. DE L'AUNIS	Prélevé le	mercredi 29 juillet 2026 à 10h20
Installation	UDI 000300 - R. DE AIGREFEUILLE-LE THOU	par	M. CHOLLET
Point de surveillance	0000000051 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET SANITAIRES MAIRIE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	27,8 °C		25	Valeur hors références
pH	7,4 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,50 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,65 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)		1701
Type de l'analyse : AESU	Code SISE de l'analyse : 00159473	Référence laboratoire : 26072806034001


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	14,5 °f			
Titre hydrotimétrique	20,4 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	44 mg/L		250	
Sulfates	45 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	507 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	12 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,23 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,91 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00159523)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

La Rochelle, le 5 août 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité
départementale Santé-Environnement



Philippe VANSYNGEL



Publié le : 13/08/2026 16:48 (Europe/Paris)

Par : Mairie de Chambon

standard : 09 69 37 00 33 - Adresse postale : 103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux cedex - Courriel : ARS-DD17-AEP@ars.sante.fr

https://www.maine-chambon17.fr/documents_administratifs/75200