Délégation Départementale de MEURTHE-ET-MOSELLE
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel: ars-grandest-dd54-vsse@ars.sante.fr
Téléphone :03 57 29 02 77

Destinataire(s) :

MAIRIE DE BERTRICHAMPS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

BERTRICHAMPS

Commune de : BERTRICHAMPS

Prélèvement et mesures de terrain du **07/10/2026** **à 08h40** pour l'ARS, par le laboratoire : EUROFINS

Nom et type d'installation : NEUTRALISATION (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DE NEUTRALISATION - STATION DE TRAITEMENT SORTIE EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000000756 Code installation : 000496 Type d'analyse : AEC
Code Sise analyse : 00180111 Référence laboratoire : 26M089211-001 Numéro de prélèvement : 05400180122

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05400180122 - page : 1)

Nancy, le 14 octobre 2026
Pour la Directrice Générale
Le Directeur de la Délégation Départementale
Michel MULIC

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
Mise en ligne le : 15/10/2026 15:31 (Europe/Paris)
Collectivité : Bertrichamps
https://www.intramuros.org/betrichamps/documents_administratifs/82863

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	13,5	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,9	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,30	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,34	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2,0
Calcium	39	mg/L				
Chlorures	2,8	mg/L				250
Conductivité à 25°C	220	µS/cm			200	1100
Magnésium	0,91	mg(Mg)/L				
Potassium	2,0	mg/L				
Sulfates	5,0	mg/L				250
Sodium	4,3	mg/L				200
Equilibre Calco-carbonique						
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,08	unité pH				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	SANS OBJET			1	2
Titre alcalimétrique complet	10,3	°f				
Titre hydrotimétrique	10,2	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,6	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	1,3	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,03	mg/L		1,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)
Mise en ligne le : 15/10/2026 15:31 (Europe/Paris)
Collectivité : Bertrichamps
https://www.intramuros.org/betrichamps/documents_administratifs/82863