

1 – Récapitulatif de la demande :

N° de la demande : CU 24 352-26-0-0095

Commune : RIBERAC

Secteur : 11

Puissance demandée si > à 36 kVa :

Nom du demandeur : ROUVERON Nicolas

Adresse du projet : Chez Vilate

Référence cadastrale : AE 63

Nature du projet : Construction d'une habitation ou rénovation d'un bâtiment existant en habitation (PC < 4 ans)

R = 4 ml : Rayon mesuré en ligne droite du réseau public existant jusqu'au droit de la parcelle

L = 12 ml : Longueur électrique sur domaine public techniquement et administrativement mesurée

L sur servitude = ml

Le SDE 24 dessert une **unité foncière** en limite du domaine public et au droit de la parcelle le plus proche du réseau existant

2 – Avis concernant la desserte par le réseau électrique

➔ **FAVORABLE**

- L'unité foncière est desservie par le réseau électrique (L < 30 ml), la demande de branchement devra être faite auprès d'Enedis via l'adresse <https://connect-racco.enedis.fr>

Le 15/10/2026

Le Directeur Général Adjoint
en charge des Services Techniques
Nicolas AUBIN

Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne

7 allées de Tourny - CS 81225 - 24019 PERIGUEUX cedex ☎ 05 53 06 62 00 ✉ accueil@sde24.fr

● Réseau électrique ● Réseau gaz ● Eclairage public ● Mobilité durable ● Transition énergétique

sde24.fr

