CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires
MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT D'EAU DE GATINE (contact@eaux-de-gatine.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE PARTHENAY (mairie-parthenay@cc-parthenay.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CHATILLON-SUR-THOUET (mairie@chatillonsurthouet.fr)
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale des Deux-Sèvres
Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SMEG

Prélèvement	**00086390**	**Commune**	**PARTHENAY**
Unité de gestion	0065 SMEG	**Prélevé le :**	**mercredi 14 octobre 2026 à 08h41**
Installation	UDI 000463 PARTHENAY CEBRON	**par :**	AMÉLIE DEMAIL
Point de surveillance	0000000294 ZAC DES LOGES	**Type visite :**	AA
Localisation Exacte	Centre de secours - Robinet lavabo sanitaires	**Type d'eau :**	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	20,3 °C		25	
pH	8,2 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,35 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,45 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Type de l'analyse : AESU — Code SISE de l'analyse : 00086391 — Référence laboratoire : 26101308231001

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	8,3 °f			
Titre hydrotimétrique	16,1 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	84 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	455 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	8,0 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,00 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	0,23 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,2 mg(C)/L		2	

Mise en ligne le : 27/10/2026 08:44 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Châtillon sur Thouet
https://www.chatillonsurthouet.fr/documents_administratifs/84398

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00086390)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore libre élevée.

Signé à Niort le 23 octobre 2026

Pour le Directeur Général, la Directrice Déléguée,
Direction Santé Environnement et Politique Une Seule Santé



ARS - Nouvelle Aquitaine
103 bis rue de Belleville CS 91703 BORDEAUX Cedex Tél : 09 69 37 00 33 - Mail : ars-dd79-eaux@ars.sante.fr

Mise en ligne le : 27/10/2026 08:44 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie de Châtillon sur Thouet
https://www.chatillonsurthouet.fr/documents_administratifs/84398

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **