



AUTORISATION DE TRAVAUX
ERP
Délivrée par le Maire au nom de l'Etat

Demande déposée le : 23/06/2026	N° du dossier AT 031 091 26 0 0008
Complété le -	N° dossier urbanisme : -

Commune	BRUGUIERES - 31150
Adresse du projet	7 rue Gutenberg – 31150 BRUGUIERES
Pétitionnaire	BABILOU France – Mr Yoann PERDRIX
Type	Type : R – Etablissement d'enseignements, colonies de vacances / Catégorie ERP : 5
Nature du projet	Réaménagement intérieur d'une crèche existante en simple rez-de-chaussée. Pas de demande de dérogation.

Monsieur le Maire de BRUGUIERES,

Vu la demande d'autorisation de travaux susvisée,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'**avis FAVORABLE avec PRESCRIPTIONS en date du 18/08/2026** (annexé au présent arrêté) de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) – Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne groupement prévention,

Vu l'**AVIS FAVORABLE avec PRESCRIPTIONS et RECOMMANDATIONS** de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (SCDA) relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées **du 08/09/2026** (en annexe du présent arrêté),

ARRETE

ARTICLE 1

➤ L'exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est accordée sous réserve de respecter les prescriptions et recommandations mentionnées à l'article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2

➤ **Prescriptions du SDIS31 et de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l'Accessibilité (SCDA) relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées :**

SDIS31 – Prescriptions

-Prescriptions générales d'exploitation :



- Etablir et annexer au registre de sécurité des consignes précises comportant notamment la ou les solutions retenues pour l'évacuation en tenant compte des différentes situations de handicap (arrêté du 24/09/2009 modifiant l'article GNB).
- Informer la sous-commission départementale de sécurité de tous projets de transformation, aménagement, rénovation envisagés même à titre temporaire (article R111-19-16 à R111-19-19 et R123-2 du code de la construction et de l'habitation).
- Faire vérifier et entretenir périodiquement les installations techniques de l'établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, moyens de secours, ...) par des techniciens compétents (article PE4).

-Prescriptions suite à l'étude :

➤Générales :

1)Ne pas effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation (article GN13).

➤Dégagements :

2)Munir les différentes portes de secours d'un dispositif permettant leur ouverture sur simple poussée (article P11 §2).

NB : Les verrous à aiguilles sont interdits pour les blocs portes équipant les circulations (article CO45).

➤Electricité - éclairage :

3)Réaliser les installations électriques conformément aux normes les concernant (article PE24).

4)Doter les salles d'une superficie supérieure à 100 m² d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation (article PE24).

➤Moyens de secours :

5)Répartir judicieusement des extincteurs, de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles, en respectant les règles suivantes (article PE26 §1) :

.des extincteurs à eau pulvérisée 6 litres minimum avec un minimum d'un extincteur pour 300 m² et par niveau ;

.des extincteurs appropriés aux risques (exemple : un CO2 à proximité du TGBT).

Ces extincteurs devront être accrochés à un éléments fixe e la construction, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1.20 mètre du sol.

6)Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et l'entraîner à la manœuvre des moyens de secours (article PE27 §5).

SCDA – Prescriptions - Conformément à l'arrêté du 8/12/2014.

.Article 11 – Signalétique intérieure : Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

.Information

La réalisation des travaux et l'attestation d'accessibilité devront être effectués dans les plus brefs délais (voir l'avis de la CCDSA ci-joint : page 3, Parties INFORMATION).

Fait à Bruguères, le 21 septembre 2026

Arnaud SIGU
Maire de Bruguères

