

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CAMARET-SUR-MER

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 28 juillet 2026

CC PRESQUILE-CROZON-AULNE-MARITIME

(0145)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 20 juillet 2026 à 10h00
Installation	UDI	000914	ABER-KERNAGOFF	par : KAREN TYMEN
Point de surveillance	S	0000001665T	CAMARET-SUR-MER	Type visite : AA
Localisation exacte	MAIRIE DE CAMARET-SUR-MER			Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS
Désinfection	Flambage			
Mesures in situ :				
	Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,8 unité pH			6,50 9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION				
Chlore combiné	0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre	0,09 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,14 mg(Cl ₂)/L			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de l'eau	25,8 °C			25,00
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0			
Couleur (qualitatif)	0			
Odeur (qualitatif)	0			
Saveur (qualitatif)	0			

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Quimper 2902

(22 Avenue de la Plage des Gueux, ZA de Créac'h Gwen - CS 13031, 29334 QUIMPER cedex Tél : 02 98 10 28 88)

Type d'analyse : A (Code SISE : 00284903)	Dossier : 260715084139011	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)
	Résultats	inférieure supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU		2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	PRESENCE n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)		0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0,68 mg(C)/L		2,00
MINERALISATION			

Délégation départementale du Finistère

5, rue de Kergos - 29324 QUIMPER CEDEX
Publié le : 17/08/2026 09:03 (Europe/Paris)
Téléphone : 02 21 07 07 28
Collectivité : Camaret-sur-Mer
ars.bretagne.sante.fr
https://www.intramuros.org/camaret-sur-mer/documents_administratifs/75062

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION					
Chlorures	50 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	397 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	10 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,1 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	10,1 °f				
Titre hydrotimétrique	13 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,17 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	8,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
FER ET MANGANESE					
Fer total	5,3 µg/L				200,00
Manganèse total	<1 µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	48 µg/L				200,00

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00269214)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. A noter une température mesurée sur le terrain supérieure à la référence de qualité fixée à 25°C.