Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

MAIGNELAY-MONTIGNY

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MAIGNELAY-MONTIGNY
Rue François Mitterrand

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Beauvais, le 13 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00163800**	
Unité de gestion		0162	MAIGNELAY-MONTIGNY
Installation	UDI	000963	MAIGNELAY-MONTIGNY
Point de surveillance	P	0000001364	CENTRE-VILLAGE
Localisation exacte	MAIRIE		

Prélevé le : vendredi 18 septembre 2026 à 11h35
par : L02
Type visite : AA
Commune : MAIGNELAY-MONTIGNY

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20	°C				25,00
Température de mesure du pH	19,6	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	665	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,19	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00163940 Référence laboratoire : H_CS26.10170.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	Qualit.				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0,0	mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	355	mg/L				
Titre alcalimétrique	0	°f				
Titre alcalimétrique complet	29,1	°f				
Titre hydrotimétrique	32,4	°f				
MINERALISATION						
Calcium	102	mg/L				
Chlorures	20,0	mg/L				250,00
Magnésium	16,8	mg(Mg)/L				
Sulfates	6,3	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,43	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,627	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	31,2	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	7	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	18	n/mL				

Mise en ligne le : 16/11/2026 11:42 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie MM
https://www.intramuros.org/maignelay-montigny/documents_administratifs/87481

Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163800)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE

Mise en ligne le : 16/11/2026 11:42 (Europe/Paris)
Auteur de l'acte : Mairie MM
https://www.intramuros.org/maignelay-montigny/documents_administratifs/87481