

Délégation Départementale de MEURTHE-ET-MOSELLE

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel: ars-grandest-dd54-vsse@ars.sante.fr

Téléphone : 03 57 29 02 77

Destinataire(s) :

MAIRIE DE DOMGERMAIN

SME DU TOULOIS SUD

VÉOLIA EAU - CGE - POMPEY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SME DU TOULOIS SUD

Commune de : DOMGERMAIN

Prélèvement et mesures de terrain du **08/09/2026 à 12h00** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS

Nom et type d'installation : RESEAU DOMGERMAIN-CHARMES LA C (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU DOMGERMAIN VILLAGE - 41 GRANDE RUE ROBINET
CUISINE

Code point de surveillance : 0000002995 Code installation : 002139

Type d'analyse : A

Code Sise analyse : 00179652 Référence laboratoire : 26M078597-001 Numéro de prélèvement : 05400179663

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre fluorures. La consommation de cette eau est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. Il est recommandé au reste de la population de supprimer tout apport fluoré autre que l'eau du robinet (pastilles, eau minérale, sel fluoré, dentifrice au fluor, ...) et de ne pas pratiquer de dialyse à domicile. Des mesures correctives sont nécessaires afin de rétablir une situation normale. Un suivi renforcé de ce paramètre est réalisé.

(PLV-05400179663 - page : 1)

Nancy, le 15 septembre 2026

Pour la Directrice Générale

Le Directeur de la Délégation

Départementale


Michel MULIC

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Départementale de Meurthe-et-Moselle - 6 rue Notre Dame - CS 70851 - 54011 NANCY Cedex
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr

Mesures de terrain*Contexte Environnemental*

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi

Température de l'eau	21,7	°C				25,0
----------------------	------	----	--	--	--	------

Caractéristiques organoleptiques et minéralisation

Aspect (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				

Equilibre Calco-carbonique

pH	7,7	unité pH			6,5	9,0
----	-----	----------	--	--	-----	-----

Résiduel de traitement

Chlore libre	<0,05	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire*Bactériologie*

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Caractéristiques organoleptiques et minéralisation

Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0
Calcium	57	mg/L				
Chlorures	21	mg/L				250
Conductivité à 25°C	670	µS/cm			200	1100
Magnésium	22	mg(Mg)/L				
Sulfates	99	mg/L				250

Equilibre Calco-carbonique

Titre alcalimétrique complet	21,7	°f				
Titre hydrotimétrique	23,4	°f				

Oxygène et matières organiques

Carbone organique total	0,8	mg(C)/L				2
-------------------------	-----	---------	--	--	--	---

Paramètres azotés et phosphorés

Nitrates (en NO ₃)	1,2	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,0		
Ammonium d'origine naturelle	<0,05	mg/L				0,5

Fer et manganèse

Fer total	2	µg/L				200
-----------	---	------	--	--	--	-----

Oligo-éléments et micropolluants minéraux

Fluorures mg/L	1,6	mg/L		1,5		
Aluminium total µg/l	14	µg/L				200

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1