RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire

Délégation Départementale du Cher
Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé
Unité Eaux potable et de loisirs
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PRÉFET DU CHER
Liberté
Égalité
Fraternité

Affaire suivie par :

Xavier Bracq
02 38 77 33 15
Laurence Fourrichon
02 38 77 33 19

Destinataires
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BRECY
MONSIEUR LE DIRECTEUR - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER - MAIRIE DE NOHANT EN GOUT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

AD.COMMUNALE DE NOHANT EN GOUT

Prélèvement	**00098395**	**Commune**	**NOHANT-EN-GOUT**
Unité de gestion	0040 AD.COMMUNALE DE NOHANT EN GOUT	**Prélevé le :**	**mercredi 09 septembre 2026 à 11h17**
Installation	UDI 000603 NOHANT EN GOUT	**par :**	CARSO-JC
Point de surveillance	P 0000000760 LE BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	EHPAD ARMAND CARDEUX ROBINET BIBLIOTHÈQUE PROI		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21,5	°C				25,00
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,24	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00101506 Référence laboratoire : LSE2609-30612

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,17	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,77	°f				
Titre hydrotimétrique	22,39	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	11,60	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	466	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	18,30	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,50	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	25,20	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,8	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<10	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00098395)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à BOURGES le 18 septembre 2026

P/ le Préfet,
La référente eaux potable et de loisirs

Christelle RAILLARD