

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132005	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 10h32
Installation	TTP 004639 STATION DE LAUJOUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004159 TTP LAUJOUR - MELANGE EAUX BRUTES	Type visite :	RP
Localisation exact	BACHE DE MELANGE EAUX BRUTES	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	9,9 °C			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138306 Référence laboratoire : 26021601400601

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	0,15 µg/L	2		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132005)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132013	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 11h05
Installation	CAP 001553 LAUGERIE INFERIEUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004173 ARRIVEE DRAIN 1 LAUGERIE INFERIEUR	Type visite :	RP
Localisation exact	Drain 1 laugierie	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,1 °C			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138314 Référence laboratoire : 26021601400801

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	0,71 µg/L	2		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132013)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132006	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 09h35
Installation	UDI 001519 ALLASSAC BOURG	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004163 RESERVOIR LA PLEUGE - SORTIE	Type visite :	BB
Localisation exact	RESERVOIR DE LA PLEUGE SORTIE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	9,5 °C		25	
Chlore libre	0,50 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,55 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903

Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138307 Référence laboratoire : 26021601400701

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide	0,091 µg/L	0,1		
-----------------------	------------	-----	--	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132006)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N - Diméthylsulfamide en concentration inférieure à la limite de qualité.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132015	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 11h11
Installation	CAP 001553 LAUGERIE INFERIEUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004176 ARRIVEE DRAIN 5 LAUGERIE INFERIEUR	Type visite :	RP
Localisation exact	Laugerie drain 5	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain

Résultats

Limites

Références

Observations

Température de l'eau

11,3 °C

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903

Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138316 Référence laboratoire : 26021601401101

Analyses laboratoire

Résultats

Limites

Références

Observations

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide

0,45 µg/L

2

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132015)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132014	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 11h10
Installation	CAP 001553 LAUGERIE INFERIEUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004175 ARRIVEE DRAIN 4 LAUGERIE INFERIEUR	Type visite :	RP
Localisation exact	Laugierie drain 4	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,9 °C			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138315 Référence laboratoire : 26021601401001

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	0,39 µg/L	2		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132014)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132011	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 11h08
Installation	CAP 001553 LAUGERIE INFERIEUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004174 ARRIVEE DRAIN 3 LAUGERIE INFERIEUR	Type visite :	RP
Localisation exact	Laugerie drain 3	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,2 °C			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138312 Référence laboratoire : 26021601400901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	0,86 µg/L	2		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132011)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132007	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 10h31
Installation	TTP 004639 STATION DE LAUJOUR	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004183 TTP LAUJOUR - SORTIE EAU TRAITEE	Type visite :	BB
Localisation exact	CANALISATION SORTIE STATION LAUJOUR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,1 °C		25	
Chlore libre	0,30 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,40 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903

Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138308 Référence laboratoire : 26021601401201

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Diméthylsulfamide	0,14 µg/L	0,1
-----------------------	-----------	-----

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132007)

Limites de qualité des eaux fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non respectées pour le paramètre N,N - Diméthylsulfamide, mais respect de la valeur sanitaire transitoire chez les abonnés (< 1 µg/L). Le N,N Diméthylsulfamide fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132009	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 09h37
Installation	UDI 001519 ALLASSAC BOURG	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004186 RESERVOIR LA PLEUGE - ENTREE	Type visite :	BB
Localisation exact	CANALISATION ENTREE RESERVOIR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	9,0 °C		25	

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138310 Référence laboratoire : 26021601401401

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132009)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132008	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 09h21
Installation	TTP 001563 SAILLANT VIEUX	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000004185 RESERVOIR SAILLANT VIEUX - ENTREE	Type visite :	BB
Localisation exact	CANALISATION ENTREE RESERVOIR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	9,8 °C		25	

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903
Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138309 Référence laboratoire : 26021601401301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide	0,11 µg/L	0,1		
-----------------------	-----------	-----	--	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132008)

Limites de qualité des eaux fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non respectées pour le paramètre N,N - Diméthylsulfamide, mais respect de la valeur sanitaire transitoire chez les abonnés (< 1 µg/L). Le N,N Diméthylsulfamide fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00132003	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mardi 17 février 2026 à 09h20
Installation	TTP 001563 SAILLANT VIEUX	par :	KEVIN FERNANDES
Point de surveillance	0000001812 RESERVOIR SAILLANT VIEUX - SORTIE	Type visite :	BB
Localisation exact	APRES DESINFECTION	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain

	Résultats	Limites	Références
Température de l'eau	8,9 °C		25
Chlore libre	0,60 mg(Cl2)/L		
Chlore total	0,65 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE TULLE (19) 1903

Type de l'analyse : PARAMETRES DIVERS - (DIV) Code SISE analyse : 00138304 Référence laboratoire : 26021601400501

Analyses laboratoire

	Résultats	Limites	Références	Observations
--	------------------	----------------	-------------------	---------------------

MÉTABOLITES PERTINENTS


N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1	
-----------------------	------------	-----	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132003)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 6 mars 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET