

**Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)**

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131154	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 09h53
Installation	TTT 001563 SAILLANT VIEUX	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000001812 RESERVOIR SAILLANT VIEUX - SORTIE	Type visite :	P1
Localisation exact	APRES DESINFECTION	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,8 °C			
Chlore libre	1,0 mg(Cl2)/L			
Chlore total	1,0 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137455 Référence laboratoire : 25120910078301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131154)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglodebrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131159	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 10h34
Installation	TTP 004639 STATION DE LAUJOUR	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004159 TTP LAUJOUR - MELANGE EAUX BRUTES	Type visite :	RP
Localisation exact	BACHE DE MELANGE EAUX BRUTES	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,9 °C			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137460 Référence laboratoire : 25120910078401

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide	0,19 µg/L	2
-----------------------	-----------	---

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131159)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées pour l'eau brute par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N Diméthylsulfamide qui fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

DIRECTION SANTÉ ENVIRONNEMENT ET
POLITIQUES UNE SEULE SANTÉ (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131157	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 09h44
Installation	TTP 001563 SAILLANT VIEUX	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004185 RESERVOIR SAILLANT VIEUX - ENTREE	Type visite :	P1
Localisation exact	CANALISATION ENTREE RESERVOIR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,9 °C			
Chlore libre	2,0 mg(Cl2)/L			
Chlore total	2,0 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137458 Référence laboratoire : 25120910078701

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				

N,N-Dimethylsulfamide

0,071 µg/L 0,1

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131157)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de N,N - Diméthylsulfamide en concentration inférieure à la limite de qualité.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

DIRECTION SANTÉ ENVIRONNEMENT ET
POLITIQUES UNE SEULE SANTÉ (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131158	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 10h07
Installation	UDI 001519 ALLASSAC BOURG	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004186 RESERVOIR LA PLEUGE - ENTREE	Type visite :	P1
Localisation exact	CANALISATION ENTREE RESERVOIR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,0 °C			
Chlore libre	1,6 mg(Cl2)/L			
Chlore total	1,6 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137459 Référence laboratoire : 25120910078801

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1
-----------------------	------------	-----

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131158)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
 Environnement et politique Une Seule Santé,
 La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131155	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 10h36
Installation	TTP 004639 STATION DE LAUJOUR	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004183 TTP LAUJOUR - SORTIE EAU TRAITEE	Type visite :	P1
Localisation exact	CANALISATION SORTIE STATION LAUJOUR	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,9 °C			
Chlore libre	1,2 mg(Cl2)/L			
Chlore total	1,2 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137456 Référence laboratoire : 25120910078601

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS	0,16 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131155)

Limites de qualité des eaux fixées par le Code de la Santé Publique (Arrêté R 1321-1 à R 1321-68) non respectées pour le paramètre N,N - Diméthylsulfamide, mais respect de la valeur sanitaire transitoire chez les abonnés (< 1 µg/L). Le N,N Diméthylsulfamide fait l'objet d'une surveillance au niveau du réseau de distribution.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
Environnement et politique Une Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Direction Santé Environnement et
politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Corrèze

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (sophie.besse@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (helene.moulinier@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (guillaume.lagat@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (dominique.vialle@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE (aurelie.boyer@agglobrive.fr)
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ALLASSAC (mairie@allassac.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (carlos.carneiro@suez.com)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ BRIVE (bastien.ripoll@suez.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE

Prélèvement	00131156	Commune	ALLASSAC
Unité de gestion	0625 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE	Prélevé le :	mercredi 10 décembre 2025 à 10h12
Installation	UDI 001519 ALLASSAC BOURG	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004163 RESERVOIR LA PLEUGE - SORTIE	Type visite :	P1
Localisation exact	RESERVOIR DE LA PLEUGE SORTIE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,2 °C			
Chlore libre	0,80 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,80 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
 Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00137457 Référence laboratoire : 25120910078501

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

MÉTABOLITES PERTINENTS

N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1
-----------------------	------------	-----

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131156)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 9 janvier 2026

Pour la Directrice Régionale de la Direction Santé
 Environnement et politique Une Seule Santé,
 La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET