RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT DU VAL DE CISSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU
MONSIEUR - DD41 ARS
MADAME - VEOLIA EAU
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE CANGEY
MADAME LA DIRECTRICE - CC VAL D'AMBOISE
MADAME - CC VAL D'AMBOISE

MONTEAUX

Prélèvement **00132774**
Installation UDI 000837 LIMERAY-CANGEY
Point de surveillance S 0000001053 C-P.F. CANGEY
Localisation exacte MAIRIE

Commune **CANGEY**
Prélevé le : mercredi 20 août 2025 à 07h34
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21.0	°C				25.00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	545	µS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	608	µS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,30	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.33	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type del'analyse : D1P Code SISE de l'analyse : 00133442 Référence laboratoire : 2507045657-D1P00133442

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	30	mg/L		50,00		
FER ET MANGANESE						
Fer total	5	µg/L				200,00
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	<0,01	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,01	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,01	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,01	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,01	µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,01	µg/L		0,10		
Propazine	<0,01	µg/L		0,10		
Simazine	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,01	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,01	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,01	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES. ACETAMIDES. ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		0,10		

Fluopicolide	<0,01	µg/L		0,10			
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10			
Isoxaben	<0,01	µg/L		0,10			
Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10			
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10			
Napropamide	<0,01	µg/L		0,10			
Pethoxamide	<0,01	µg/L		0,10			
Propyzamide	<0,01	µg/L		0,10			
Tébutam	<0,01	µg/L		0,10			
Zoxamide	<0,01	µg/L		0,10			
PESTICIDES DIVERS							
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L		0,50			
MÉTABOLITES PERTINENTS							
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10			
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		0,10			
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10			
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L		0,10			
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10			
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		0,10			
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		0,10			
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		0,10			
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05	µg/L		0,10			
OXA alachlore	<0,01	µg/L		0,10			
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		0,10			
Terbuméton-désethyl	<0,01	µg/L		0,10			
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		0,10			
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE							
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		0,10			
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		0,10			
MÉTABOLITES NON PERTINENTS							
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L					
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L					
ESA acetochlore	<0,02	µg/L					
ESA alachlore	<0,05	µg/L					
ESA metazachlore	<0,01	µg/L					
ESA metolachlore	0,012	µg/L					
Metolachlor NOA 413173	<0,01	µg/L					
OXA metazachlore	<0,01	µg/L					
OXA metolachlore	<0,01	µg/L					

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00132774)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 27 août 2025

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE