

Délégation Territoriale de HAUTE-MARNE

Service Santé environnement

Courriel: ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 25 35 07 17 / 03 25 35 07 18

Fax : 03 25 35 07 25

Destinataire(s) :

MAIRIE DE CUSEY
MAIRIE DE ISOMES
MAIRIE DE LE MONTSAUGEONNAIS
SIAEP HAUTE VINGEANNE 52

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SIAEP HAUTE VINGEANNE 52

Commune de : CHOILLEY-DARDENAY

Prélèvement et mesures de terrain du **01/04/2026 à 14h54** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : S.I.E. DE LA HAUTE VINGEANNE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : DARDENAY - ROBINET EVIER CUISINE, 6 RUE DE LA CHAPELLE

Code point de surveillance : 0000001487 Code installation : 001386 Type d'analyse : AS

Code Sise analyse : 00106253 Référence laboratoire : 26M026886-001 Numéro de prélèvement : 05200106273

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05200106273 - page : 1)

Le mercredi 08 avril 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement



Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	9,7	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	non mesuré	SANS OBJET				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,5	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,75	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,82	mg(Cl ₂)/L				

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0
Calcium	120	mg/L				
Chlorures	3,6	mg/L				250
Conductivité à 25°C	570	µS/cm			200	1100
Magnésium	4,9	mg(Mg)/L				
Sulfates	8,8	mg/L				250
Equilibre Calco-carbonique						
Titre alcalimétrique complet	28,4	°f				
Titre hydrotimétrique	30,9	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrates (en NO ₃)	20	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,39	mg/L		1,0		
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	<0,50	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	1,03	µg/L		100		
Chloroforme	3,56	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	2,29	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	6,88	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1