Délégation départementale des Yvelines
Département Santé-environnement
Courriel : ars-dd78-eau@ars.sante.fr
Téléphone : 01 30 97 73 39

Destinataire(s) :

ARS DÉLÉGATION DU VAL D'OISE 95

CA DE CERGY-PONTOISE (095)

MAIRIE DE MAURECOURT

VEOLIA EAU YVELINES

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CACP

Commune de : MAURECOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **25/09/2026 à 09h40** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MAURECOURT (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE MAURECOURT - MAIRIE ÉVIER CUISINE SDP 1 ER ÉTAGE

Code point de surveillance : 0000000500 Code installation : 003506 Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00261734 Référence laboratoire : LSE2609-44506 Numéro de prélèvement : 07800255720

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le jeudi 15 octobre 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	21,2	°C				25,0
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,6	unité pH				9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,15	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,19	mg/L(Cl2)				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	94	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU				2
Conductivité à 25°C	559	µS/cm				1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Chlorures	48,50	mg/L				250
Sulfates	36,00	mg/L				250
Calcium	20,8	mg/L				
Magnésium	2,4	mg(Mg)/L				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,82	unité pH				9,0
Titre alcalimétrique complet	18,31	°f				
Titre hydrotimétrique	6,19	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,84	mg/L(C)				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates (en NO3)	15,50	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,31	mg/L		1,0		
Fer et manganèse						
Fer total	<10	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	36	µg/L				200,0
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	16	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	13	µg/L		100		
Chloroforme	1,5	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	3,80	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	34,30	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1