

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH**

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 9 octobre 2026

CC PRESQUILE-CROZON-AULNE-MARITIME

(0145)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 23 septembre 2026 à 11h05	
Installation	UDI	000719	PONT-DE-BUIS - GOASTALLAN	par :	KAREN TYMEN	
Point de surveillance	P	0000000824T	QUIMERC'H (PONT-DE-BUIS)	Type visite :	AA	
Localisation exacte	RESIDENCE	KERVAL		Motif :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS	
Désinfection	Flambage					
Mesures in situ :				Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)	
			Résultats	inférieure	supérieure	inférieure supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH			7,9 unité pH			6,50 9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné			<0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre			0,23 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total			0,26 mg(Cl ₂)/L			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau			20,2 °C			25,00
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)			0			
Couleur (qualitatif)			0			
Odeur (qualitatif)			0			
Saveur (qualitatif)			0			

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Quimper 2902

(22 Avenue de la Plage des Gueux, ZA de Créac'h Gwen - CS 13031, 29334 QUIMPER cedex Tél : 02 98 10 28 88)

Type d'analyse : A (Code SISE : 00286315)	Dossier : 260917112143011	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,21 NFU			2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	11 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L			2,00
MINERALISATION				

Type d'analyse : A (Code SISE : 00286315)

Dossier : 260917112143011

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION					
Chlorures	26,4 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	321 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	6,2 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,1 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	9,6 °f				
Titre hydrotimétrique	12 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,3 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	15 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
FER ET MANGANESE					
Fer total	<5 µg/L				200,00
Manganèse total	2,5 µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	33 µg/L				200,00

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00270626)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.