



## Bilan des stations d'épuration et de leurs capacités à absorber les effluents supplémentaires

	Type	Fonctionnement	Capacité (équivalent/ habitant)	Charges entrantes	Capacité restante (équivalent/ habitant)	Nb de nouveaux logements pouvant encore être traités	Nb de nouveaux logements prévu dans le futur PLU (incluant la rétention foncière de 30%)
Le bourg (1992)	Boue activée	Bon fonctionnement général Respect des normes de rejet du dossier de déclaration du 11/08/2006	315	180	135	56	20
La Poterie (1995)	Lagunage naturel	Bon fonctionnement général Respect des normes de rejet du dossier de déclaration du 11/06/2006	200	120	80	33	5
Certilly (2000)	Décantation physique	Bon fonctionnement général Respect des normes de rejet de l'arrêté du 21/07/2015	95	65	30	13	2

Les différentes stations d'épuration sont correctement dimensionnées pour traiter les effluents supplémentaires.